



**NOTICE PRODUIT**  
**COFFRET POUR RACCORDS D'ADAPTATION SUR**  
**ROBINET DN15, DN25 ET 32 JSC.**  
Référence produit : TORLEG/RAC

**NOT-118**  
**11/12/2024**



**Ce coffret pour raccords d'adaptation sur robinet, autorisé d'emploi GRDF, est prévu pour une utilisation lors de décompression d'urgence, SANS BRULAGE ou des mises hors gaz, des réseaux de distribution BP à MPB 4bar maxi selon MTOR040, MTOR043 et EXPL-1815.**

**Avant toute utilisation, un contrôle visuel doit être effectué sur l'état des composants du système.**

**1. MALLETTE DE PIECES D'ADAPTATION ACIER (Réf. TORLEG/RAC) comprenant :**

- Coffret acier peint et calage intérieur
- Droit Bride DN50 – M DN25 JSC et boulonnerie
- Coudé F 2P DN25 JSC – M DN25 JSC
- Coudé F 2P DN32 JSC – M DN25 JSC
- Coudé F 2P DN15 JSC – M DN25 JSC

Poids : 10,4 kg – Volume : L400 x l 260 x h170mm



**- MONTAGE PAR SERRAGES MANUELS :**

**Les raccords d'adaptation sont uniquement destinés à être utilisés dans un cadre temporaire sur le réseau. Il est interdit de les positionner sur le réseau à des fins permanente.**



**NOTICE PRODUIT**  
**COFFRET POUR RACCORDS D'ADAPTATION SUR**  
**ROBINET DN15, DN25 ET 32 JSC.**  
Référence produit : TORLEG

**NOT-118**  
**11/12/2024**



**Ce coffret pour raccords d'adaptation sur robinet, autorisé d'emploi GRDF, est prévu pour une utilisation lors de décompression d'urgence, SANS BRULAGE ou des mises hors gaz, des réseaux de distribution BP à MPB 4bar maxi selon MTOR040, MTOR043 et EXPL-1815.**

**Avant toute utilisation, un contrôle visuel doit être effectué sur l'état des composants du système.**

**2. MALLETTE DE PIECES D'ADAPTATION ACIER (Réf. TORLEG/RAC) comprenant :**

- Coffret acier peint et calage intérieur
- Droit Bride DN50 – M DN25 JSC et boulonnerie
- Coudé F 2P DN25 JSC – M DN25 JSC
- Coudé F 2P DN32 JSC – M DN25 JSC
- Coudé F 2P DN15 JSC – M DN25 JSC

Poids : 10,4 kg – Volume : L400 x l 260 x h170mm



**- MONTAGE PAR SERRAGES MANUELS :**

**Les raccords d'adaptation sont uniquement destinés à être utilisés dans un cadre temporaire sur le réseau. Il est interdit de les positionner sur le réseau à des fins permanente.**