

	<b>NOTICE PRODUIT</b> <b>FLEXIBLE LISSE MPB DN25</b> Référence produit : TORLEG/FLX	<b>NOT-117</b> <b>11/12/2024</b>	

Cet outillage DN25, autorisé d'emploi GRDF, est prévu pour une utilisation sur réseaux de distribution BP à MPB lors de décompression d'urgence **SANS BRULAGE**, selon MTOR043, ou lors de travaux programmés **AVEC OU SANS BRULAGE** selon MTOR040. Le brûlage s'effectue dans ce cas avec torchère MPC DN25 et brûleur.

**Avant toute utilisation, un contrôle visuel doit être effectué sur l'état des composants du système.**

**COMPOSITION :**

- 5m, 10m, 15m ou 25m de tuyau souple lisse spécial hydrocarbure Ø25x32
- 2 Embouts de raccordement 2P F DN25 JSC avec joint torique  
SERRAGE MANUEL.

- Housse individuelle avec notice d'utilisation

*Nota : Après utilisation, remettre les bouchons plastique de protection sur les filetages.*

**VOLUME :** poids 5 kg, 8kg, 11kg et 15kg pour Ø500x100mm

**RE-MONTAGE RACCORD DE JONCTION A BAGUE JSC SUR FLEXIBLE :**

- Enfiler la bague sur le tube sans rotation « emboitage par poussée droite » jusqu'à buter au fond de la bague.
- Emboiter la douille, sans oublier l'écrou à ailette, puis visser manuellement sur 1 à 2 tours.
- Visser la douille à la clé jusqu'à la butée de la bague.
- Vérifier la présence du flexible par le trou de l'écrou et du joint torique dans la gorge du raccord.

*Nota : Le flexible n'est pas visible par le trou de l'écrou ; il n'est pas à sa place en fond de bague. Refaire le montage.*



	<b>NOTICE PRODUIT</b> <b>FLEXIBLE LISSE MPB DN25</b> Référence produit : TORLEG/FLX	<b>NOT-117</b> <b>11/12/2024</b>	

Cet outillage DN25, autorisé d'emploi GRDF, est prévu pour une utilisation sur réseaux de distribution BP à MPB lors de décompression d'urgence **SANS BRULAGE**, selon MTOR043, ou lors de travaux programmés **AVEC OU SANS BRULAGE** selon MTOR040. Le brûlage s'effectue dans ce cas avec torchère MPC DN25 et brûleur.

**Avant toute utilisation, un contrôle visuel doit être effectué sur l'état des composants du système.**

**COMPOSITION :**

- 5m, 10m, 15m ou 25m de tuyau souple lisse spécial hydrocarbure Ø25x32
- 2 Embouts de raccordement 2P F DN25 JSC avec joint torique  
SERRAGE MANUEL.

- Housse individuelle avec notice d'utilisation

*Nota : Après utilisation, remettre les bouchons plastique de protection sur les filetages.*

**VOLUME :** poids 5 kg, 8kg, 11kg et 15kg pour Ø500x100mm

**RE-MONTAGE RACCORD DE JONCTION A BAGUE JSC SUR FLEXIBLE :**

- Enfiler la bague sur le tube sans rotation « emboitage par poussée droite » jusqu'à buter au fond de la bague.
- Emboiter la douille, sans oublier l'écrou à ailette, puis visser manuellement sur 1 à 2 tours.
- Visser la douille à la clé jusqu'à la butée de la bague.
- Vérifier la présence du flexible par le trou de l'écrou et du joint torique dans la gorge du raccord.

*Nota : Le flexible n'est pas visible par le trou de l'écrou ; il n'est pas à sa place en fond de bague. Refaire le montage.*

